

Rapport n°: 153094.01-LE-25-0976437-002
 Document: 1 page(s)
 Inspecté par: Julien Monclin le 25.04.2025

Luxlev SA Location
 Avenue de l'Europe
 L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de contrôle périodique d'un élévateur à plateforme mobile n° 0775300401N000177

1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Avenue de l'Europe, Localité : 4802 - LAMADELAINE

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1237

Caractéristiques de l'élévateur à plateforme mobile

Autorisation

Autorisation n°	3A/2023/3792/174 du 27.10.2023
-----------------	--------------------------------

Caractéristiques

Constructeur	ZOOLION
Type	élévateur mobile
Exploitant	LUXLEV
Année de fabrication / installation	2022
N° de série	0775300401N000177
Charge de service (kg)	250
Nombre de personnes	2 personnes
Exécution (description)	Nacelle ciseaux sur chenilles
N° interne / inventaire	4272C
Type constructeur	ZS0610C0

4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique : Néant.

5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 25.04.2025



20250425_004859_2655

Julien Monclin
Inspecteur

Pour le directeur général,



Mathias Muller
Responsable Technique